



Osiećiny, 24.10.2025 r.

Zapytanie ofertowe

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osiećiny Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania składającego się z dwóch etapów:

- I - wykonanie usługi przebudowy linii napowietrznej w celu usunięcia kolizji zgodnie z warunkami określonymi przez Energa Operator,
- II- wykonanie projektu kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym sn-15kV. na terenie dz. 615/9 w obrębie Osiećiny

I. Zamawiający:

Ośrodek Hodowli Zarodowej Osiećiny Sp. z o. o.
ul. Włocławska 2, 88 – 220 Osiećiny

II. Przedmiot zamówienia

- I- wykonanie usługi przebudowy linii napowietrznej w celu usunięcia kolizji zgodnie z warunkami określonymi przez Energa Operator- zał. 1
- II- wykonanie projektu kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym sn-15kV wg załączonego zakresu- zał. 2

Uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń na podstawie udzielonego pełnomocnictwa należy do obowiązków Wykonawcy.

Przed złożeniem oferty konieczne jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej .

Do oferty dołączyć należy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień.

III. Warunki płatności

Zamawiający oczekuje przedstawienia oferty cenowej przy 14 dniowym terminie płatności.

IV. Termin wykonania usługi:

I- do 30.01.2026 r.

II- do 3 miesięcy od uzyskania kompletu dokumentów

V. Miejsce wykonania usługi: Osiećiny ul. Stacja PKP 1

VI. Termin i miejsce złożenia oferty:

Oferty należy składać drogą e-mailową na adres: ohzkgrudzien@gmail.com do 29.10.2025 r. do godz. 12.00.

VII. Informacje ogólne:

1. Zamawiający informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).
2. Zapytanie ofertowe odbywa się w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2024 r., poz. 928 ze zm.).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i nie dokonywania wyboru bez podania przyczyn.

Wiceprezes Zarządu

Sławomir Jaskólski

Numer R/25/075794

Miejscowość Toruń

Data 24-09-2025

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: rozbudowa suszarni zbóż wraz z magazynami zbożowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną
Adres (Nr działki): Osięciny, ul. Stacja PKP 1
gm. Osięciny, działka numer 615/9

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Odcinek napowietrzny [SN] - [636091400N/3] -
- 2.2. Odcinek napowietrzny [SN] - [636091400N/4] -
- 2.3. Odcinek napowietrzny [SN] - [636091400N/6] -
- 2.4. Odcinek napowietrzny [SN] - [636091400N/7] -
- 2.5. Odłącznik w linii [SN] - ON3V [13306] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Od słupa nr 7, który wymienić na nowy, linii napowietrznej 15kV typu 3x AFL-6 25 relacji GPZ Lubraniec - Brześć Cukrownia odg. ST Samszyce 1 poprowadzić linię kablową typu 3x NA2XS(FL)2Y 1x70 mm² i wprowadzić na nowe, niekolidujące stanowisko w miejsce zdemontowanego słupa nr 9 ww. linii. Na słupie nr 7 zabudować dwa rozłączniki - jeden w kierunku projektowanej linii kablowej 15kV, drugi w kierunku abonenckiej stacji transformatorowej. Kolidujące odcinki linii napowietrznej 15kV wraz z odłącznikiem nr 13306 zdemontować.

3.2. Stacja transformatorowa:

-

3.3. Urządzenia nn:

-

3.4. Demontaże:

-

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacja projektowa przebudowywanych urządzeń podlega sprawdzeniu przez Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Dokumentację projektową należy dostarczyć celem sprawdzenia do Wydziału Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przebudowy w postaci:

1. Dokumentacja projektowa (oryginał) w jednym egz. wraz z wersją elektroniczną w następującej formie:
- Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie "Projekt" zawierający zeskanowany projekt. Skany wykonać w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300. Wielkość pliku "Projekt" nie powinna przekraczać 50 MB. W przypadku przekroczenia wielkości 50 MB plik należy podzielić na części,

- Plik o nazwie "Mapa", zawierający mapę z wysowanymi projektowanymi urządzeniami - w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa - należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego. Elementy projektowe mają zostać wysowane cyfrowo w układzie współrzędnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie - "numer warunków-opis". W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965, z informacją o numerze strefy tego układu,

W uzasadnionych przypadkach braku możliwości uzyskania z biura projektowego wersji elektronicznej dokumentacji (np. zapisy umowy) - można odstąpić od obowiązku składania wersji elektronicznych projektu. W takim przypadku należy złożyć 2 egzemplarze w wersji papierowej.

2. Uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wysowanymi urządzeniami projektowanymi (o ile dokonano wcześniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostało wydane).

W przypadku opracowań projektowych, które zostały przedłożone przez projektanta do sprawdzenia:

- w formie niezgodnej z zapisami umowy na podstawie, której trwały prace projektowe lub/i;
- w przypadku stwierdzenia ewentualnych niezgodności już na tym etapie;

materiał taki może być uzupełniony przez projektanta w określonym przez komórkę dokumentacji terminie (w tym czasie proces nie jest kończony do czasu uzupełnienia dokumentacji).

Dla zadań związanych z budową nowej sieci SN jak i jej przebudową/rozbudową, która powoduje zmianę parametrów sieci



[illegible]